

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.00498  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0621599  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Нексанс Рус.». Адрес: Р.Ф. 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.47 «А», тел.:  
(наименование и место-нахождение заявителя) (495) 775-82-40, факс:(495) 775-82-41. ОГРН: 1027710003529.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Нексанс Рус.». Адрес: Р.Ф. 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.47 «А»,  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) тел.: (495) 775-82-40, факс:(495) 775-82-41 на производстве: РФ, 152616, г. Углич, Ярославская обл., Камышевское ш., д. 10. ОГРН: 1027710003529.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г.

**МЧС России.**  
**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Кабель силовой, не распространяющий горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, числом жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5; 7), сечением жил от 1,5 мм<sup>2</sup> до 35 мм<sup>2</sup>, на напряжение переменного тока 0,66 кВ, марок: NYM-J, NYM-O, изготовленный по ТУ 3521-001-58727764-2008. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

35 2100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53315-2009 (класс пожарной опасности ПРГО 1), ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

8544 49

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** протокол испытаний №81-С-09 от 29.12.2009 г., АНО Центр сертификации, испытаний и экспертизы "Тест Сертификат", рег. № ССПБ.RU.ИН.118 от 23.04.2009, адрес: 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.21, корп.№3

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Акт №496 о результатах анализа состояния производства от 09.10.2009 года проведенный Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ССПБ.RU.ПБ05 от 26.03.2009 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26; Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 19.01.2010 по 18.01.2015




Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Аксенов

 А.В. Трошин